



НПО ЭНТ ОБОРУДОВАНИЕ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

199106, Санкт-Петербург, В.О., 24-линия, д. 3-7 E-mail: info@npoent.ru
Тел./факс: (812) 322-28-10, 322-78-77 skype: npoent http://npoent.ru

Установка обеззараживания воды УОВ-0.5м-03

Комплект поставки:

- Блок обеззараживания из нерж. стали
- Шкаф управления с индикаторами
- Комплект ЗИП
- Паспорт, руководство по эксплуатации

На индикаторах отображается:

- работа УФ лампы
- электропитание на установке



Наименование	Единица	Значение
Тип воды	-	Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01
Производительность	м ³ /ч	0,3
УФ доза при пропускании водой УФ-С 80% на 1 см	мДж/см ²	25
Рабочее давление	МПа (кгс/см ²)	0,6 (6,0)
Мощность лампы	Вт.	11
Количество ламп	шт.	1
Срок службы лампы, не менее	ч	10 000
Количество вкл./выкл., не более		2000
Потребляемая мощность	кВт	0,02
Напряжение питания	В	220±10%
Частота питающего напряжения	Гц	50±5%
Присоединительные размеры	мм	1/2" (наружная резьба)
Общая масса	кг	3
Габаритные размеры	мм	см. габаритный чертеж

Установка обеззараживания воды УОВ-0.5М-03

